

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich/Sg.: 2.2	Az.:	Datum: 13.08.2026	Vorlage Nr. 2026/0206/2.2
-------------------------	------	----------------------	------------------------------

Beratungsfolgen		TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Bau- und Entwicklungsausschuss	Ö		20.08.2026	Entscheidung	

BETREFF

Klosterruine Limburg

hier: Maßnahmen zur Beseitigung der Spange / Beschluss über Verwendung von Eigenmitteln

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss stimmt der Erneuerung der Spangen zur vorläufigen statischen Sicherung im Bereich des nördlichen Querhauses der Klosterruine Limburg zu.

Bürgermeisterin/Dezernentin/Dezernent:



Begründung:

An der Klosterruine Limburg werden derzeit umfangreiche Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Im Zuge der laufenden Arbeiten im Bereich des nördlichen Querhauses wurde auch die vorhandene statische Sicherung überprüft.

Die dort vorhandene Spange wurden vor einigen Jahren als temporäre Sicherungsmaßnahme eingebaut. Aufgrund ihres Zustandes kann diese nicht dauerhaft weiter genutzt werden und muss erneuert werden.

Für die Erneuerung wurden verschiedene Ausführungsvarianten in Holz und Stahl untersucht. Beide Varianten stellen weiterhin eine vorläufige Sicherung dar und sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Eine dauerhafte statische Ertüchtigung des betroffenen Bereichs ist im Rahmen eines weiteren Bauabschnitts vorgesehen. Nach derzeitigem Planungsstand ist hierfür unter anderem die Herstellung eines Ringankers erforderlich. Für diese Arbeiten wird zu einem späteren Zeitpunkt eine gegenüber dem derzeitigen Zustand deutlich umfangreichere Gerüstkonstruktion erforderlich.

Im Zusammenhang mit den aktuell laufenden Sanierungsarbeiten soll zunächst die vorhandene Sicherung durch die Erneuerung der Spange gewährleistet werden. Die untersuchten Varianten sowie die vorgesehene Ausführung werden in der Sitzung näher erläutert.