

Anlage 5

## Fachdienst Tiefbau

Sachbearbeiter: Herr Schubert



---

Neustadt a. Rbge., 24.06.2014

### Sitzung des Orsrates der Ortschaft Bevensen am 14.05.2014

#### 8. Anfragen

- d) Herr Hasselbirng fragt an, ob bzw. in welchem Umfang Baumaßnahmen bzw. Reparaturarbeiten an Straßen durch die Verwaltung abgenommen werden. In Brunnenborstel seien Schotterungsarbeiten durchgeführt worden. Er sei jedoch der Meinung, dass das verwendete Material hierzu ungeeignet sei, da nach wenigen Wochen wieder der alte Zustand vorherrschen werde.

---

#### Stellungnahme:

Der Fachdienst Tiefbau verwendet zum Angleichen der Bankette Mineralgemisch der Körnung 0/16 mm der Firma Scharnhorst GmbH.

Es ist möglich, dass durch die Schüttung mehr Grobanteile verwendet wurden.

Die Arbeiten wurden von der Stadt Neustadt a. Rbge. abgenommen.

Im Auftrag

gez. Schubert