

## Fachdienst Immobilien

Sachbearbeiter/in: Bernd Stellmann

Neustadt a. Rbge., 01.12.2014

### Sitzung des Ortsrates der Ortschaft Neustadt a. Rbge. am 12.11.2014 9. Anfragen

- a) *Frau Stoy weist daraufhin, dass in der Turnhalle des Gymnasiums Geräte mit Schimmel behaftet seien, die trotzdem für den Sportunterricht genutzt würden. Sie bittet zu prüfen, ob hier noch vor der für 2015 geplanten Sanierung Abhilfe geschaffen werden kann.*

#### Stellungnahme:

In Absprache mit der Schulleitung hat die Stadt als Schulträger am 17.11.2014 die Sperrung der Schulsporthalle des Gymnasiums an der Gaußstraße angeordnet. Das Gebäude ist sowohl für den Schul- als auch den Breitensport nicht nutzbar.

Die Sperrung ist eine vorsorgliche Maßnahme, da der Verdacht besteht, dass die Hallenluft mit Schimmelpilzen belastet sein könnte. Derzeit wird das in den 60er Jahren errichtete Gebäude energetisch untersucht. Dabei wurden unter anderem Schimmelpilze an verschiedenen Bauteilen der Hallenkonstruktion entdeckt. Ursache sind Wärmebrücken an der Fassade.

Eine Raumlufthuntersuchung durch den TÜV Nord wurde kurzfristig durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Messungen werden ca. Mitte Dezember 2014 vorliegen. In Abhängigkeit der Ergebnisse wird die Stadt die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Halle bis zum Beginn der Sanierung im Herbst 2015 betriebsfähig und nutzbar zu halten.

Im Auftrag

Stellmann

