

Anlage 6 öff.

## Fachdienst Immobilien

Sachbearbeiter/in: Kwiatkowski

Neustadt a. Rbge.20.02.2015

### Sitzung des Orsrates der Ortschaft Schneeren am 29.01.2015 TOP

- a) *Herr Dieter Meinen machte darauf aufmerksam, dass die Stangen zum Öffnen und Schließen der Turnhallen-Oberlichter fehlen und eine ausreichende Lüftung nicht mehr möglich ist.*
- b) *Zudem sei der Abfluss in der Herrendusche verstopft.*

### Stellungnahme:

- a) Am 15.01.2015 hat die Firma FFT die Oberlichtfenster gereinigt und die Beschläge instandgesetzt. Da die Kurbelgetriebe defekt sind hat man manche Fensterflügel vorübergehend zugeschraubt.  
Die Firma FFT ist beauftragt worden die weiteren Reparaturen zeitnah durchzuführen.  
Die Kosten der Reparaturarbeiten betragen ca. 3.000,-EUR.
- b) Die Firma Gläser ist beauftragt worden.

Im Auftrag

Kwiatkowski

