


Wasserversorgung Beckum GmbH Postfach 1951 59249 Beckum

Stadt Beckum
Tiefbauamt
Postfach 18 63
59248 Beckum



Auskunft erteilt: Herr Steinhoff
☎ Durchwahl (02521) 843-25

Datum 20.09.2005

φ 63,66 zL.

3. Änderung des FNP der Stadt Beckum

vorhabenbezogener Bebauungsplan „Möbelhaus Berkemeier“ Grevenbrede

Hier: Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB

Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB

Bezug: Ihr Schreiben vom 01.09.2005 – Herr Bzdok – AZ: 61-26-05

Sehr geehrte Damen und Herren,

inhaltlich stimmen wir dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Möbelhaus Berkemeier zu.

Die erwähnte Sprinkleranlage soll, da sie keine Trinkwasseranlage darstellt, nur mittelbar über einen drucklosen Behälter mit „freien Auslauf“ der Einspeiseleitung ausgeführt werden. Die Nachspeisung muss über den zukünftigen Hausanschluss DN 50 erfolgen. Die bestehenden Hydranten sollten eine Umpflasterung erhalten, damit sie leicht aufzufinden sind. Eine Überpflanzung der Leitung und Hydranten mit Bäumen ist nicht gewünscht. Die Zugänglichkeit über den südlichen Weg zu den Leitungsanlagen muss gewährleistet bleiben.

Mit freundlichem Gruß

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH

ppa.  ppa. Brockmann-Haus