


Wasserversorgung Beckum GmbH · Postfach 19 51 · 59249 Beckum

Stadt Beckum
Stadtplanung
Postfach 18 63
59248 Beckum

Auskunft erteilt: Herr Steinhoff
Durchwahl (02521) 843-25

Datum 11.06.2008



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Vorhelmer Straße“
Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 29, Nr. 29.1 und Nr. 29.2 „Deipenbreite“ im Bereich
der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Vorhelmer Straße“
Hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Bezug: Ihr Schreiben vom 02.06.2008 – Herr Gebser-Pauls

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Unterlagen erhalten und weisen darauf hin, dass die gewünschte Ringleitung aus
hygienischer Sicht zur Zeit fraglich ist. Zudem kennen wir bisher die Feinplanung und den
Trinkwasserverbrauch für die Gebäude nicht.

Soweit für den Löschwasserbedarf ein Objektschutz gefordert wird, ist dieser durch den
Bauherrn sicherzustellen. In diesen Zusammenhang verweisen wir auf das Arbeitsblatt W 405,
Februar 2008.

Mit freundlichem Gruß

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH

